

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 20/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định một số nội dung về thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-BVUB ngày 18/10/2023 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Báo cáo KTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ trạm xử lý nước thải bao gồm: Tầm lắng, máy bơm chìm, máy khuấy chìm, đầu dò cảm biến, các van khóa, máy thổi khí; bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-BVUB ngày 20/10/2023 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ trạm

xử lý nước thải bao gồm: Tầm lắng, máy bơm chìm, máy khuấy chìm, đầu dò cảm biến, các van khóa, máy thổi khí; bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện;

Căn cứ Hợp đồng Tư vấn thiết kế xây dựng công trình số 210/2023/HĐKT-TVXD ngày 03/11/2023 giữa Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và Công ty TNHH Công nghệ Kim Liên;

Căn cứ Công văn số 115/CV-KL ngày 08/11/2023 của Công ty TNHH Công nghệ Kim Liên về việc đề nghị phê duyệt giá vật tư, thiết bị không có trong Công bố giá để lập dự toán Công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ trạm xử lý nước thải.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang mời các đơn vị/nhà cung cấp có đủ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải gửi báo giá đến bệnh viện theo các nội dung sau:

1. Danh mục thẩm định: Vật tư, thiết bị không có trong công bố giá của công bố giá của Liên sở Tài chính - Xây dựng Bắc Giang năm 2023 (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

2. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở lập dự toán công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ trạm xử lý nước thải bao gồm: Tầm lắng, máy bơm chìm, máy khuấy chìm, đầu dò cảm biến, các van khóa, máy thổi khí; bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện.

3. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước.

4. Địa điểm thẩm định: Thành phố Bắc Giang.

5. Thời gian thẩm định giá: Quý IV/2023.

6. Báo giá đề nghị cung cấp:

- Báo giá chỉ được xem xét khi điền chính xác các nội dung theo mẫu gửi kèm.

- Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký xác nhận và đóng dấu đủ từng trang của báo giá và gửi về Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang; bản điện tử gửi về địa chỉ hòm thư bvubuou@bacgiang.gov.vn.

7. Thời gian, địa điểm nhận báo giá:

- Thời gian: Trước 15h00' ngày 13 tháng 11 năm 2023.

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng HC-TC, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang (Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

- Điện thoại: 0204 3666 222/0865 357 126 (Đ/c Duy)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website bệnh viện;
- Lưu VT, Hồ sơ.

 **GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Danh Song

**PHỤ LỤC PHÊ DUYỆT GIÁ VẬT TƯ, THIẾT BỊ
KHÔNG CÓ TRONG CÔNG BỐ GIÁ ĐỀ LẬP DỰ TOÁN**

**Công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ trạm xử lý nước thải bao gồm:
Tấm lắng, máy bơm chìm, máy khuấy chìm, đầu dò cảm biến, các van khóa,
máy thổi khí; bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện**
*(Kèm theo Thư mời số 35 /TM-BVUB ngày 10/11/2023
của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)*

Số TT	Loại Vật liệu	Mô tả sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng
1	Phao điện FSW-T-5M	+ Điện áp hoạt động: 12VDC ~ 250VAC/50~60Hz. + Dòng điện chịu tải max: 8A-220VAC. + Công suất chịu tải Motor: 2HP hoặc 1500W. + Nhiệt độ tối đa cho phép: 50°C. Cấp độ bảo vệ: Kín nước và kín bụi: IP68 + Dây cáp: 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m.	Cái	01
2	Motor giảm tốc gạt bùn GV50-750W-15000S	+ Công suất: 0,75kW + Điện áp: 380V/3pha/50Hz + Cấp độ bảo vệ motor: IP44 + Chuẩn cách điện motor: Lớp F + Tốc độ quay: 0,1vòng/phút	Cái	01
3	Bơm bùn đặt cạn CDX 90/10	+ Công suất: 0.75kW + Điện áp: 220V/3pha/50Hz + Lưu lượng: 1.2-6 m3/h + Cột áp: 30.3-15.9 mét + Đường kính họng hút/xả: 32-25 mm	Cái	02
4	Lưới cước màu trắng	+ Chất liệu sợi polime + Mật độ (Mesh):18 mesh (55 lỗ) + Màu sắc: Trắng + Quy cách đóng gói: cuộn. + Diện tích: 90m2/cuộn ≈ 6kg/cuộn + Khô rộng: 1,8m + Chiều dài: 50m	Cuộn	01
5	Hệ thống gạt bùn Inox304. Kích thước: DxH=3m x 5,2m	Cấu tạo bởi: + V inox304 V50x50x3mm: 36 m + Ống inox304 DN80 dày 3.05mm: 6m + Ống inox304 DN25 dày 2.77mm: 12m + Hộp inox304 50x50x3mm: 6m	Bộ	01

Số TT	Loại Vật liệu	Mô tả sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Gối đỡ motor khuấy: 1 bộ + Tấm cao su đặc dày 10mm: 1m2 + Vòng bi côn chịu lực NSK: 1 bộ + Mặt bích inox304 DN80: 2 cái + Vật tư phụ: Nô inox304, Bulong inox304, que hàn, bạc nhựa, bản mã,...		

PHỤ LỤC: MẪU BÁO GIÁ

Tên doanh nghiệp:.....
Địa chỉ ĐKKD.....
Số điện thoại:; Email:.....

BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ, THIẾT BỊ KHÔNG CÓ TRONG CÔNG BỐ GIÁ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN

Công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ trạm xử lý nước thải bao gồm: Tắm lắng, máy bơm chìm, máy khuấy chìm, đầu dò cảm biến, các van khóa, máy thổi khí; bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

STT	Danh mục	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
1	Phao điện FSW-T-5M	+ Điện áp hoạt động: 12VDC ~ 250VAC/50~60Hz. + Dòng điện chịu tải max: 8A-220VAC. + Công suất chịu tải Motor: 2HP hoặc 1500W. + Nhiệt độ tối đa cho phép: 50°C. Cấp độ bảo vệ: Kín nước và kín bụi: IP68 + Dây cáp: 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m.	Cái	1				
2	Motor giảm tốc gạt bùn GV50-750W-15000S	+ Công suất: 0,75kW + Điện áp: 380V/3pha/50Hz + Cấp độ bảo vệ motor: IP44 + Chuẩn cách điện motor: Lớp F + Tốc độ quay: 0,1vòng/phút	Cái	1				
3	Bơm bùn đặt cạn	+ Công suất: 0.75kW + Điện áp: 220V/3pha/50Hz + Lưu lượng: 1.2-6 m3/h	Cái	2				

	CDX 90/10	+ Cột áp: 30.3-15.9 mét + Đường kính họng hút/xả: 32-25 mm						
4	Lưới cước màu trắng	+ Chất liệu sợi polime + Mật độ (Mesh): 18 mesh (55 lỗ) + Màu sắc: Trắng + Quy cách đóng gói: cuộn. + Diện tích: 90m2/cuộn $\approx$ 6kg/cuộn + Khổ rộng: 1,8m + Chiều dài: 50m	Cuộn	1				
5	Hệ thống gạt bùn Inox304. Kích thước: DxH=3m x 5,2m	Cấu tạo bởi: + V inox304 V50x50x3mm: 36 m + Ống inox304 DN80 dày 3.05mm: 6m + Ống inox304 DN25 dày 2.77mm: 12m + Hộp inox304 50x50x3mm: 6m + Gối đỡ motor khuấy: 1 bộ + Tầm cao su đặc dày 10mm: 1m2 + Vòng bi côn chịu lực NSK: 1 bộ + Mặt bích inox304 DN80: 2 cái + Vật tư phụ: Nờ inox304, Bulong inox304, que hàn, bạc nhựa, bản mã,...	Bộ	1				

Hàng mới 100%

Giá các danh mục từ 1 đến 4 bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển.

Giá danh mục thứ 5 bao gồm thuế VAT, chi phí khảo sát, gia công, vận chuyển, lắp đặt.

Thời hạn của báo giá:

....., ngày..... tháng năm 20....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)