

Số: 97 /TM-BVUB

Bắc Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2013 ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/07/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-SYT ngày 02/4/2023 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu hợp pháp của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-BVUB, ngày 22/7/2024 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc dự án: Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Công văn số 10/CV ngày 02/8/2024 của Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thành Đạt về việc thẩm định giá các vật tư, thiết bị công trình: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang mời các đơn vị/nhà cung cấp có đủ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải gửi báo giá đến bệnh viện theo các nội dung sau:

1. Danh mục thiết bị cần thẩm định: Theo phụ lục kèm theo.
2. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở lập dự toán công trình: Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang.
3. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn thu hợp pháp của đơn vị.
4. Địa điểm thẩm định: Thành phố Bắc Giang.
5. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 8/2023.
6. Báo giá đề nghị cung cấp:

- Báo giá chỉ được xem xét khi điền chính xác các nội dung theo mẫu gửi kèm.
- Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký xác nhận và đóng dấu đủ từng trang của báo giá và gửi về Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang; bản điện tử gửi về địa chỉ hòm thư bvubuou@bacgiang.gov.vn.

7. Thời gian, địa điểm nhận báo giá:

- Thời gian: Trước 9h00' ngày 09 tháng 8 năm 2024.
- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng HCQT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang (Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
- Điện thoại: 0204 3666 222/0865 357 126 (Đ/c Duy).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website bệnh viện;
- Lưu VT, Hồ sơ.

 **GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Danh Song

**PHỤ LỤC BÁO GIÁ THIẾT BỊ KHÔNG CÓ TRONG CÔNG BỐ GIÁ
ĐỀ LẬP DỰ TOÁN**

**Công trình: Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải tại
Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang**

*(Kèm theo thư mời số: 97 /TM-BVUB ngày 06 /8/2024 của
Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)*

TT	Danh mục ,đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật của hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I	1. Bể thiếu khí:			
1.1	- Máy khuấy chìm: + Công suất: 0,75kw + Lưu lượng: Q=3,2m ³ /min + Điện áp: 3 pha/380v/50hz + Xuất xứ: Taiwan	Cái	1	
1.2	- Giá đỡ máy khuấy chìm: + Chất liệu: Inox 304 50x50 dày 2mm + Xuất xứ: Việt Nam	Kg	1	
1.3	- Dây xích M3 kéo máy khuấy chìm: + Vật liệu: Inox304 + Xuất xứ: Việt Nam	mét	1	
1.4	- Các vật tư đi kèm: que hàn inox, nỏ inox, bản mã inox.....	Hệ thống	1	
II	2. Bể hiếu khí:			
2.1	- Que hàn inox- xuất xứ: Việt Nam	hộp	1	
2.2	- Đồng hồ đo áp suất khí: + Loại đồng hồ: Chân đứng, có dầu. + Nhiệt độ làm việc: -20 độ đến 60 độ + Xuất xứ: Trung Quốc	Cái	1	
2.3	- Các vật tư đi kèm: que hàn inox, nỏ inox, bản mã inox.....	Hệ thống	1	
2.4	- Đường ống cấp khí bể hiếu khí (bể lắng lamella hiện trạng):			
2.5	+ Ống SUS304 DN50 dày 3mm - xuất xứ: Việt Nam	mét	1	
2.6	+ Ống uPVC Φ60 - xuất xứ: Việt Nam	mét	1	
2.7	+ Ống uPVC Φ48 - xuất xứ: Việt Nam	mét	1	
2.8	+ Đĩa thổi khí HD270 - xuất xứ: Đức	Cái	1	
2.9	+ Van bướm tay gạt inox DN50 - xuất xứ: Việt Nam	Cái	1	
2.10	+ Mặt bích rồng SUS304 DN50, JIS10K - xuất xứ: Trung Quốc	Cái	1	

2.11	+ Bích PVC Φ60 - xuất xứ: Việt Nam	Cái	1	
2.12	+ Góc SUS304 DN50- xuất xứ: Trung Quốc	Cái	1	
2.13	+ Tê PVC Φ60 - xuất xứ: Việt Nam	Cái	1	
2.14	+ Tê thu PVC Φ60/48 - xuất xứ: Việt Nam	Cái	1	
2.15	+ Tê thu PVC Φ60/27 - xuất xứ: Việt Nam	Cái	1	
2.16	+ Bịt PVC Φ60 - xuất xứ: Việt Nam	Cái	1	
2.17	+ Bịt PVC Φ48 - xuất xứ: Việt Nam	Cái	1	
2.18	+ Ren trong PVC Φ27 - xuất xứ: Việt Nam	Cái	1	
III	3. Thiết bị điều khiển:			
A	Rơ le trung gian	Cái	1	
B	Timer luân phiên omron H3DKZ-F	Cái	1	
	3.1. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CỦA 2 MÁY THỔI KHÍ (3P - 5,5KW):			
3.1.1	Đèn báo chạy màu xanh:	Cái	1	
3.1.2	Đèn báo lỗi màu đỏ	Cái	1	
3.1.3	Công tắc 3 vị trí	Cái	1	
3.1.4	Vật tư đấu nối , cầu đấu bơm	Bộ	1	
	3.2. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CỦA 2 BƠM ĐIỀU HÒA (3P- 0,25 KW):			
3.2.1	Đèn báo chạy màu xanh	Cái	1	
3.2.2	Đèn báo lỗi màu đỏ	Cái	1	
3.2.3	Công tắc 3 vị trí	Cái	1	
3.2.4	Vật tư đấu nối , cầu đấu bơm	Bộ	1	
	3.3. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CỦA 2 BƠM Bùn (3P - 0,25 KW):			
3.3.1	Contactơ 9A	Cái	1	
3.3.2	Rơ le nhiệt	Cái	1	
3.3.4	Đèn báo chạy màu xanh	Cái	1	
3.3.5	Đèn báo lỗi màu đỏ	Cái	1	
3.3.6	Công tắc 3 vị trí	Cái	1	
3.3.7	Vật tư đấu nối , cầu đấu bơm	Cái	1	
	3.4. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CỦA 2 KHUẤY CHÌM (3P - 0,4KW):			

3.4.1	Đèn báo chạy màu xanh	Cái	1	
3.4.2	Đèn báo lỗi màu đỏ	Cái	1	
3.4.3	Công tắc 3 vị trí	Cái	1	
3.4.4	Vật tư đấu nối , cầu đấu bơm	Bộ	1	
	3.5. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CỦA 2 KHUẤY HÓA CHẤT (3P - 0,25KW):			
3.5.1	Contactor 9A	Cái	1	
3.5.2	Role nhiệt	Cái	1	
3.5.3	Đèn báo chạy màu xanh	Cái	1	
3.5.4	Đèn báo lỗi màu đỏ	Cái	1	
3.5.5	Công tắc 3 vị trí	Cái	1	
3.5.6	Vật tư đấu nối , cầu đấu bơm	Bộ	1	
	3.6. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CỦA 2 BƠM TUẦN HOÀN (3P - 0,75KW):			
3.6.1	Đèn báo chạy màu xanh	Cái	1	
3.6.2	Đèn báo lỗi màu đỏ	Cái	1	
3.6.3	Công tắc 3 vị trí	Cái	1	
3.6.4	Vật tư đấu nối , cầu đấu bơm	Bộ	1	
	3.7. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CỦA 2 BƠM HÓA CHẤT (3P - 0,2KW):			
3.7.1	Đèn báo chạy màu xanh	Cái	1	
3.7.2	Đèn báo lỗi màu đỏ	Cái	1	
3.7.3	Công tắc 3 vị trí	Cái	1	
3.7.4	Vật tư đấu nối , cầu đấu bơm	Bộ	1	
	3.8. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CỦA 2 MÁY KHUẤY (3P - KW):			
3.8.1	MCB 3P 16A	Cái	1	
3.8.2	contactor 9A	Cái	1	
3.8.3	Role nhiệt	Cái	1	
3.8.4	Đèn báo chạy màu xanh	Cái	1	
3.8.5	Đèn báo lỗi màu đỏ	Cái	1	
3.8.6	Công tắc 3 vị trí	Cái	1	

3.8.7	Vật tư đầu nối , cầu đầu bơm	Bộ	1	
	4. VỎ TỦ, VẬT TƯ PHỤ:			
4.1	Vỏ tủ: kích thước H1700xR700xS250 tôn dày 1.2 mm; Sơn tĩnh điện màu ghi.Tủ đặt trong nhà , tủ 1 lớp cánh	Cái	1	
4.2	Dây điện điều khiển (Bao gồm đầu cốt, đánh số)	hệ	1	
4.3	Dây điện động lực	hệ	1	
4.4	Gen nhựa luồn dây	hệ	1	
4.5	Quạt làm mát	cái	1	
4.6	Bộ điều khiển quạt	cái	1	
4.7	Cầu đầu điện điều khiển	Tủ	1	
4.8	Vật tư phụ, tem chỉ dẫn:	Tủ	1	
	5.Chi Phí Nhân Công vệ sinh bể và lắp đặt	Ngày công	1	

Tên doanh nghiệp:.....
Địa chỉ ĐKKD.....
Số điện thoại:
Người liên hệ:.....

BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ KHÔNG CÓ TRONG CÔNG BỐ GIÁ ĐỀ LẬP DỰ TOÁN
Công trình: Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang

STT	Danh mục	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1						

Hàng mới 100%.

Giá bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, ...

Thời hạn của báo giá:

....., ngày tháng 8 năm 2024
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký và đóng dấu)