SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Số:105/TM-BVUB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung ứng

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-BVUB ngày 21/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục, số lượng gói thầu: Mua sắm, lắp đặt điều hoà nhiệt độ cho khoa PT-GMHS.

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh kính mời các đơn vị, nhà cung ứng vui lòng gửi báo giá đến bệnh viện theo nội dung cụ thể sau:

1. Tên hàng hoá, công việc: Chi tiết tại phụ lục kèm theo.

2. Yêu cầu của báo giá:

- Báo giá phải được gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Thời hạn nộp báo giá trực tuyến: 03 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu báo giá được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Địa chỉ nhận báo giá bản giấy: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh (đ/c Duy - 0865.357.126).

Trân trọng !

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng tải Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Đăng tải Website bệnh viện;
- Lưu VT, Hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU BẮC NINH

Nguyễn Danh Song

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HOÁ, CÔNG VIỆC
(Kèm theo Thư mời số:105/TM-BVUB ngày 22/10/2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh)

STT	Tên hàng hoá/công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1.	Điều hoà 2 chiều Panasonic CU/CS-YZ24BKH-8 (Dòng YZ Tiêu Chuẩn)	Chiếc	4	- Loại thiết bị: máy điều hoà 2 chiều - Công nghệ inverter: Có - Công suất làm (lạnh/sưởi): 24.200 BTU/h / 27.300 BTU/h - Nguồn điện: 1 pha, 220V - Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi): 2280 / 2340 W - Hiệu suất làm lạnh (CSPF): 5,77 - Loại gas: R32 **- Dàn lạnh (CS-XZ24BKH-8)** + Lưu lượng gió (lạnh - sưởi): 21,0 m³/min - 21,0 m³/min + Độ ồn dàn lạnh (lạnh - sưởi): 44/35/28 - 47/37/30 (dB) + Kích thước (CxRxS): 295 mm x 1.060 mm x 249 mm + Khối lượng: 13 kg **- Dàn nóng (CU-XZ24BKH-8)** + Môi chất làm lạnh khối lượng nạp: 1,31 kg + Độ ồn (lạnh - sưởi): 53 - 53 dB + Kích thước (CxRxS): 695 mm x 875 mm x 320 mm + Khối lượng: 44 kg + Kết nối ống (Lỏng - Hơi): ø 6,35 / ø 15,88 + Chiều dài tối đa: 30 m + Chênh lệch độ cao tối đa: 20 m - Loại môi chất lạnh: R32 (Lượng nạp: 1.310 g)

STT	Tên hàng hoá/công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
				- Đường kính ống dẫn: Ống lỏng 6,35 mm / Ống ga 15,88 mm - Giới hạn đường ống: Tiêu chuẩn 10 m, Tối đa 30 m, Chênh lệch độ cao tối đa 20 m, Ga nạp bổ sung 25 g/m. - Công nghệ lọc khí cao cấp: nanoe™ X (Bộ phát thế hệ 3) kết hợp nanoe-G và Đèn báo chất lượng không khí - Cảm biến thông minh độc quyền: Cảm biến độ ẩm (Humidity Sensor) và công nghệ làm lạnh nhanh iAUTO-X - Tiện ích chung: Tích hợp Wi-Fi sẵn có, Chế độ ECO tích hợp A.I., Chế độ Sleep, Chế độ Quiet, Vệ sinh bên trong dàn lạnh, Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mô hình), Tự chẩn đoán lỗi. - Xuất xứ: Malaysia
2.	Phụ kiện vật tư lắp đặt	Bộ	4	- Aptomat (tối thiểu 20A). - Giá treo cục nóng điều hoà treo tường đảm bảo an toàn lắp đặt, vật liệu thép sơn chống gỉ hoặc mạ kẽm. - Vật tư phụ: bulong, ốc vít, tícke, băng cuốn,...
3.	Ống thoát nước	Mét	50	Ống thoát nước cứng PVC Bình Minh Φ21 mm
4.	Ống đồng đôi	Mét	50	(Φ6.4/Φ9.5) độ dày 0.71mm kèm cách nhiệt / cách ẩm độ dày 10mm

STT	Tên hàng hoá/công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
5.	Dây điện nguồn 2x2,5	Mét	80	- Vật liệu cách điện: PVC - Vật liệu dây dẫn: Đồng - Số lõi: 1 - Tiết diện dây: 2x1,5mm² - Mức cách điện: 300/500V
6.	Nhân công lắp đặt	Gói	4	Lắp tại phòng mổ khoa PT-GMHS